

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:

353200, Краснодарский край, ст. Динская,  
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1278.2Д от 01.06.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
в/к, п. Пролетарский, ул. Центральная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): 31.05.2018 08 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 31.05.2018 09 ч. 10 мин.

Кем отобрана проба:

директор Терсенов Д.Ф.

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9  
в/к, п. Пролетарский, ул. Центральная

Код пробы (образца):

1278.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1278.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 31.05.2018					
Дата окончания испытаний: 01.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1278.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.05.2018					
Дата окончания испытания: 01.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



С.И. Думан