

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2152.2Д от 31.08.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, п.Привольный, ул.Партизанская*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): 30.08.2018 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.08.2018 10 ч. 30 мин.

Кем отобрана проба:

гл. инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п.Привольный, ул.Партизанская

Код пробы (образца):

2152.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2152.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 30.08.2018					
Дата окончания испытаний: 31.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 2152.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 30.08.2018					
Дата окончания испытания: 31.08.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Круглая Н.П.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



С.И. Думан