

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1/61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,

ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:

353200, Краснодарский край, ст. Динская,

ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1279.2Д от 01.06.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*в/к, п.Песчаный, ул. Речная*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"*

*Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): *31.05.2018 08 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.05.2018 09 ч. 10 мин.*

Кем отобрана проба:

*директор Терсенов Д. Ф.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"*

*Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"*

*Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9*

*в/к, п.Песчаный, ул. Речная*

Код пробы (образца):

*1279.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Биолог Зубченко Н.В.*

Код образца (пробы): 1279.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 31.05.2018					
Дата окончания испытаний: 01.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм<sup>3</sup> эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 1279.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 31.05.2018					
Дата окончания испытания: 01.06.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ  
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



С.И. Думан